Отчёт по организации

Сформирован 29.11.2026 07:49 · reestr.reglamentum.ru

ООО "КРОЗ"

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**19**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**19**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 19

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.СТ08.В.00047**	**Архивный**	2018-08-10 2021-08-10	Маты базальтовые огнезащитные рулонные "ОгнеВент-Базальт"
СС **C-RU.СТ08.В.00046**	**Архивный**	2018-08-10 2021-08-10	Материал базальтовый огнезащитный рулонный ВБОР
СС **C-RU.СТ08.В.00044**	**Архивный**	2018-06-22 2021-06-22	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм из тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 мм с нанесенным огнезащитным покрытием «ОгнеВент» (ТУ 1526-018-54737814-2008) толщиной с...
СС **C-RU.СТ08.В.00041**	**Архивный**	2018-05-31 2021-05-31	Краска огнезащитная ОЗК-01, выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012, нанесенная на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с общей толщиной сухого слоя не...
СС **C-RU.СТ08.В.00043**	**Архивный**	2018-05-31 2021-05-31	Обмазка огнезащитная "Ecofire-Конструктив", выпускаемая по ТУ 2316-030-54737814-2014, нанесенная на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с общей толщиной...
СС **C-RU.СТ08.В.00042**	**Архивный**	2018-05-31 2021-05-31	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 мм с нанесенным...
СС **C-RU.СТ08.В.00037**	**Архивный**	2018-04-27 2021-04-27	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №23/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 с нанесенным гр...
СС **C-RU.СТ08.В.00038**	**Архивный**	2018-04-27 2021-04-27	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 с нанесенным гру...
СС **C-RU.СТ08.В.00036**	**Архивный**	2018-04-27 2021-04-27	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм, выпускаемый по технологическому регламенту №23/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 с нанесенным гр...

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.СТ08.В.00034**	**Архивный**	2018-04-16 2021-04-16	Огнезащитное комбинированное покрытие «ИЗОВЕНТ-М» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1), состоящее из огнезащитного состава «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-02 с изм 1) толщиной 1,52 мм (расход 1,52 кг/кв.м) и материала ба...
СС **C-RU.СТ08.В.00035**	**Архивный**	2018-04-16 2021-04-16	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400х800 мм из тонколистовой стали толщиной стенки не менее 0,8 мм с нанесенным комбинированным огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ-180» (ТУ 5769-016-547378...
СС **C-RU.СТ08.В.00033**	**Прекращён**	2017-10-12 2020-10-12	Огнестойкий кабельный короб, выпускаемый по технологическому регламенту №28/5765, с габаритными размерами 420х740 мм, изготовленный из огнезащитных панелей "ОгнеВент-К" (ТУ 5716-021-54737814-2010) с общей толщиной 60 мм...
СС **C-RU.СТ08.В.00032**	**Архивный**	2017-09-18 2020-09-18	Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщ...
СС **C-RU.СТ08.В.00031**	**Архивный**	2017-07-25 2020-07-25	Огнезащитное покрытие с общей толщиной 32 мм по Технологическому регламенту №17/5716, состоящее из плит "ОГНЕЛИТ" (ТУ 5716-017-5437814-2008), на стальных колоннах двутаврового сечения профиля №20 по ГОСТ 8239-89 (приведе...
СС **C-RU.СТ08.В.00027**	**Архивный**	2017-06-29 2020-06-29	воздуховод огнестойкий металлический с огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ»
СС **C-RU.СТ08.В.00024**	**Архивный**	2017-05-26 2020-05-26	воздуховод огнестойкий металлический с огнезащитным покрытием «ИЗОВЕНТ»
СС **C-RU.СТ08.В.00008**	**Архивный**	2016-01-27 2019-01-27	Огнезащитное комбинированное покрытие «ИЗОВЕНТ-М», выпускаемое по ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1.
СС **C-RU.СТ08.В.00006**	**Архивный**	2016-01-19 2019-01-19	Огнезащитный состав «СОШ-1», выпускаемый по ТУ 5765-001-54737814-2010
СС **C-RU.СТ08.В.00007**	**Архивный**	2016-01-19 2019-01-19	Огнезащитное комбинированное покрытие «ИЗОВЕНТ-М», выпускаемое по ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1.