Отчёт по организации

Сформирован 22.11.2026 17:58 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Сталия» (ООО «Сталия»).

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**1**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**1**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 1

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ40.В.00220**	**Архивный**	2016-02-01 2019-01-31	Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые сплошного заполнения и со светопрозрачным заполнением до 25 % от площади проема в свету: однопольные типа ДП-30-1 и типа ДПС-30-1 с габаритными размерами (1000х21...

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.